

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0, गाजीपुर

पत्रांक:- 1848/1 भवन

दिनांक:- 09.07.19

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
शिक्षा केन्द्र- 2,  
सामुदायिक केन्द्र  
प्रीत बिहार  
दिल्ली- 110092

विषय:-

संदर्भ:-

नेशनल विल्डिंग कोड प्रमाण उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में:-


आपका पृष्ठांकन संख्या-CBSE/AFR 2131692/EX-00327-1920/2019

दिनांक 17.06.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जो अद्योहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये दीनापुर पब्लिक स्कूल, दीनापुर गाजीपुर के भवन का निरीक्षण किया गया। तदनुसार चेकलिस्ट में बिन्दुवार आख्या संलग्न करके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- चेक लिस्ट आख्या सहित

  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0  
गाजीपुर




**विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट**  
**सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-8 से 12) हेतु चेकलिस्ट**

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<b>भवन की चेक लिस्ट</b>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	नहीं
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ, है
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	है
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	है
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी-ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ

*(Handwritten Signature)*



19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हाँ

  
**अधिसाक्षी अभियन्ता**  
**प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि:**  
**गाजीपुर**